

Suwałki, 27.08.2018 r.

AD.331.BIBL.1.664.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr AD.331.BIBL.1.2018 „Suwalska Biblioteka Pamięci- modernizacja czytelní i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece”.

Zamawiający na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z 17.08.2018 r., które wpłynęło 20.08.2018 r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Pytanie:

Proszę o dokładne opisanie co to ma być za wykładzina tekstylna jakie parametry, wysokość runa, wysokość całkowita, gramatura runa, szerokość rulonu czy płytki 50x50 cm

Odpowiedź:

Parametry wykładziny oczekiwanej przez zamawiającego zostały opisane w formularzu cenowym zmodyfikowanym 21.08.2018 r. Zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym zmodyfikowanym 21.08.2018 r. zamawiający oczekuje wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu, szerokość rulonu co najmniej 4 m, ciężar całkowity 1700 g/m², wysokość runa co najmniej 4 mm, klasa trudnopalności co najmniej efl-s1

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

mgr Maria Aleksandra Kołodziejska